

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 2

Дата составления "16" января 2024 г

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»				
Наименование структурного подразделения: Центральный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо» ПУ № 2 АГНКС-2 г. Курск				
Наименование объекта: Компрессорная установка типа 4HR3KN-200/210-5-249 WLK,				
Инвентарный номер: 000001390				
Характеристика объекта: Компрессорная установка типа 4HR3KN-200/210-5-249 WLK углового исполнения с электроприводом мощностью 320кВт 490 об/мин, Рвсас=0,3-0,5 МПа Рнагн=24,5 МПа, масса 22 800кг, в состав входят: четырехступенчатый поршневой компрессор в угловом исполнении с сосудами, работающими под давлением, холодильниками, АВО тосола, стальной трубопроводной обвязкой, запорно-регулирующей и предохранительной арматурой, ЗРА с электроприводом, емкостями, насосами, азретатной автоматикой КИПиА PS-2000; предназначена для компримирования газа.				
Характеристика дефектов: Многочисленные сквозные коррозионные повреждения трубопроводной обвязки и теплообменников АВО системы охлаждения КУ.				
Вид ремонта: капитальный (замена трубопроводной обвязки и теплообменников АВО системы охлаждения КУ-2)				
Нормативный документ, обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): Временное руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АГНКС с компрессорами 4HR3KN-200/210-5-249 WLK				
№ пп	Наименование работ/материалов	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1.1	Разборка трубопроводной обвязки.	м/кг	80,5/718,8	
1.2	Разборка фланцевых соединений	шт./соел	68/34	
1.3	Снятие запорной арматуры.	шт.	31	
1.3.1	Кран шаровый стальной фланцевый BROEN BALLOMAX Ру-16; Ду-20	шт.	2	
1.3.2	Кран шаровый фланцевый 11с67п разборный LD п/п Ру-16; Ду-40	шт.	1	
1.3.3	Кран шаровый фланцевый 11с67п разборный LD п/п Ру-16; Ду-32	шт.	1	
1.3.4	Кран шаровый фланцевый LD 11с67п КШ.Ф.п/п Ру-16; Ду-050	шт.	5	
1.3.5	Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.Ф.080.016 п/п Ру-16; Ду-80	шт.	7	
1.3.6	Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.Ф.065.016 п/п Ру-16; Ду-65	шт.	3	
1.3.7	Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.Ф.100.016 п/п Ру-16; Ду-100	шт.	1	
1.3.8	Кран шаровый муфтовый 11ч67п ЦР.00.1.016.015. Ру-16; Ду-15	шт.	4	
1.3.9	Кран шаровый муфтовый 11ч67п ЦР.00.1.016.020. Ру-16; Ду-20	шт.	3	
1.3.10	Кран шаровый муфтовый 11ч67п ЦР.00.1.016.032. Ру-16; Ду-32	шт.	3	
1.3.11	Задвижка стальная литая клиновья фланцевая Ру-16; Ду-100	шт.	1	
1.4	Снятие карманов для термометров с трубопроводов.	шт.	2	
1.5	Снятие штуцера для манометра.	шт.	1	
1.6	Снятие секций АВО с рамы	шт.	2	
1.7	Снятие камеры с жалюзьями.	т	0,8418	
Раздел 2. Монтажные работы				
2.1	Сборка теплообменных секций АВО	шт.	2	
2.2	Установка теплообменных секций АВО.	шт.	2	
2.2.1	Секция АВО размером 3300x1010x100 мм, 43 оребренных трубок 20x2 мм, ст.20	шт.	8	
2.2.2	Болт стальной М16x70	шт.	48	
2.2.3	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	48	
2.2.4	Шайба С16	шт.	96	
2.2.5	Камера с жалюзьями	шт.	2	
2.3	Изготовление трубопроводной обвязки	м/кг	80,5/718,8	
2.4	Установка трубопроводной обвязки.	м/кг	80,5/718,8	
2.4.1	Труба бесшовная холоднодеформированная 38x3	м/кг	3/9	
2.4.2	Труба бесшовная холоднодеформированная 45x3	м/кг	2,5/8	
2.4.3	Труба бесшовная холоднодеформированная 57x4	м/кг	17/88	
2.4.4	Труба бесшовная холоднодеформированная 27x3	м/кг	6/11	
2.4.5	Труба бесшовная горячедеформированная 89x4	м/кг	34/285	
2.4.6	Труба бесшовная горячедеформированная 108x4	м/кг	18/185	
2.4.7	Отвод 90-1-27x3 ГОСТ 17375-2001	шт./кг	12/2,4	
2.4.8	Отвод 90-38x3 ГОСТ 17375-2001	шт./кг	4/0,8	
2.4.9	Отвод 90-1-45x3 ГОСТ 17375-2001	шт./кг	2/0,6	
2.4.10	Отвод 90-1-57x4 ГОСТ 17375-2001	шт./кг	8/5,6	
2.4.11	Отвод 90-57x4 ГОСТ 17375-2001	шт./кг	10/5,6	
2.4.12	Отвод 90-89x4 ГОСТ 17375-2001	шт./кг	32/248	
2.4.13	Отвод 90-108x4 ГОСТ 17375-2001	шт./кг	8/20	
2.4.14	Тройник 108x4 - 89x4 ГОСТ 17376-2001	шт./кг	10/22	
2.4.15	Тройник 89x4 - 57x3 ГОСТ 17376-2001	шт./кг	6/12	
2.4.16	Тройник 1-89x4 - 57x4 ГОСТ 17376-2001	шт./кг	3/6	
2.4.17	Тройник 1-57x4 - 38x4 ГОСТ 17376-2001	шт./кг	2/0,8	
2.4.18	Тройник 89x4 ГОСТ 17376-2001	шт./кг	2/9	

2.4.19	Заглушка 108x4 ГОСТ 17379-2001	шт.	5	
2.4.20	Заглушка 1-57x4 ГОСТ 17379-2001	шт.	1	
2.5	Установка фланцев для трубопровода			
2.5.1	Фланец приварной воротниковы 1-20-16	шт.	8	
2.5.2	Фланец приварной воротниковы 1-32-16	шт.	8	
2.5.3	Фланец приварной воротниковы 1-40-16	шт.	4	
2.5.4	Фланец приварной воротниковы 50-16-11-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	8	
2.5.5	Фланец приварной воротниковы 1-50-16	шт.	8	
2.5.6	Фланец приварной воротниковы 1-80-16	шт.	42	
2.5.7	Фланец приварной воротниковы 1-100-16	шт.	14	
2.5.8	Прокладка паронитовая для фланца Д=20 ГОСТ 15180-86	шт.	6	
2.5.9	Прокладка паронитовая для фланца Д=32 ГОСТ 15180-86	шт.	4	
2.5.10	Прокладка паронитовая для фланца Д=40 ГОСТ 15180-86	шт.	4	
2.5.11	Прокладка паронитовая для фланца Д=50 ГОСТ 15180-86	шт.	10	
2.5.12	Прокладка паронитовая для фланца Д=65 ГОСТ 15180-86	шт.	8	
2.5.13	Прокладка паронитовая для фланца Д=80 ГОСТ 15180-86	шт.	40	
2.5.14	Прокладка паронитовая для фланца Д=100 ГОСТ 15180-86	шт.	10	
2.5.15	Болт М16x70 ГОСТ 7798-70	шт.	220	
2.5.16	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	220	
2.5.17	Шайба С 16 ГОСТ 10450-78	шт.	440	
2.5.18	Болт М14x60 ГОСТ 7798-70	шт.	40	
2.5.19	Гайка М14 ГОСТ 5915-70	шт.	40	
2.5.20	Шайба С 14 ГОСТ 10450-78	шт.	80	
2.5.21	Болт М12x50 ГОСТ 7798-70	шт.	20	
2.5.22	Гайка М12 ГОСТ 5915-70	шт.	20	
2.5.23	Шайба С 12 ГОСТ 10450-78	шт.	40	
2.5.24	Болт М10x40 ГОСТ 7798-70	шт.	36	
2.5.25	Гайка М10 ГОСТ 5915-70	шт.	36	
2.5.26	Шайба С 10 ГОСТ 10450-78	шт.	72	
2.5.27	ЕТR Ø50 - Ø60 (2") Хомут-скоба U-образная М8 (аналог DIN 3570) Цинк	шт.	40	
2.5.28	ЕТR Ø70 - Ø82 (2") Хомут-скоба U-образная М8 (аналог DIN 3570) Цинк	шт.	40	
2.5.29	ЕТR Ø80 - Ø90 (2") Хомут-скоба U-образная М8 (аналог DIN 3570) Цинк	шт.	10	
2.5.30	ЕТR Ø100 - Ø108 (2") Хомут-скоба U-образная М8 (аналог DIN 3570) Цинк	шт.	10	
2.6	Установка запорной арматуры.	шт.	31	
2.6.1	Установка крана шарового ДУ-20	шт.	2	
2.6.1.1	Кран шаровый стальной фланцевый BROEN BALLOMAX Ру-16; ДУ-20	шт.	2	
2.6.2	Установка крана шарового ДУ-32, ДУ-40	шт.		
2.6.2.1	Кран шаровый фланцевый 11с67п разборный LD п/п Ру-16; Ду-32	шт.	1	
2.6.2.2	Кран шаровый фланцевый 11с67п разборный LD п/п Ру-16; Ду-40	шт.	1	
2.6.3	Установка крана шарового ДУ-50	шт.	5	
2.6.3.1	Кран шаровый фланцевый LD 11с67п КШ.Ф. п/п Ру-16; Ду-050	шт.	5	
2.6.4	Установка крана шарового ДУ-65, ДУ-80	шт.	10	
2.6.4.1	Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.Ф.065.016 п/п Ру-16; Ду-65	шт.	3	
2.6.4.2	Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.Ф.080.016 п/п Ру-16; Ду-80	шт.	7	
2.6.5	Установка крана шарового ДУ-100	шт.	1	
2.6.5.1	Кран шаровый фланцевый LD КШ.Ц.Ф.100.016 п/п Ру-16; Ду-100	шт.	1	
2.6.6	Замена резьбовых соединений трубопровода с шаровыми кранами	шт.	20	
2.6.6.1	Кран шаровый муфтовый 11ч67п ЦР.00.1.016.015. Ру-16; Ду-15	шт.	4	
2.6.6.2	Резьба стальная Ду-15 ГОСТ 6357-81	шт.	4	
2.6.6.3	Кран шаровый муфтовый 11ч67п ЦР.00.1.016.020. Ру-16; Ду-20	шт.	3	
2.6.6.4	Резьба стальная Ду-20 ГОСТ 6357-81	шт.	3	
2.6.6.5	Кран шаровый муфтовый 11ч67п ЦР.00.1.016.032. Ру-16; Ду-32	шт.	3	
2.6.6.6	Резьба стальная Ду-32 ГОСТ 6357-81	шт.	3	
2.6.7	Установка задвижки стальной литой Ду-100	шт.	1	
2.6.7.1	Задвижка стальная литая клиновья фланцевая Ру-16; Ду-100	шт.	1	
2.6.8	Установка обратного клапана	шт.	1	
2.6.8.1	Клапан обратный стальной фланцевый Ру-16, Ду-80. ГОСТ 27477-87	шт.	1	
2.6.9	Установка штуцеров и карманов	шт.	4	
2.6.9.1	Карман для термометра G1/2-G1/2 L=50 мм	шт.	2	
2.6.9.2	Штуцер для манометра ТМ-510-Р.00 (0-1,0 МПа)G½, 1,5	шт.	2	
2.7	Проведение покрасочных работ			
2.7.1	Обезжиривание поверхностей	м2	119	
2.7.1.1	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	л.	10	
2.7.2	Окраска в 2 раза трубопроводов, запорной арматуры, внешних поверхностей камер и жалюзей АВО тосола.	м2	119	
2.7.2.1	Краска 3 в 1 Hammerite серая (плоские поверхности АВО) 0,75 л.	шт	10	
2.7.2.2	Краска 3 в 1 Hammerite зеленая (трубопровод) 0,75 л.	шт	25	
2.7.2.3	Краска 3 в 1 Hammerite синяя (запорная арматура) 0,75 л.	шт	5	
2.8	Испытание на плотность	м	80,5	
2.8.1	Испытание на плотность трубопровода от 25 до 50 мм	м	11,5	
2.8.2	Испытание на плотность трубопровода от 50 до 100 мм	м	51	
2.8.3	Испытание на плотность трубопровода от 100 до 150 мм	м	18	
2.9	Испытание на герметичность	м	80,5	
2.9.1	Испытание на прочность трубопровода от 25 до 50 мм	м	11,5	
2.9.2	Испытание на прочность трубопровода от 50 до 100 мм	м	51	
2.9.3	Испытание на прочность трубопровода от 100 до 150 мм	м	18	
2.10	Регулировка системы воздушного охлаждения	шт	1	
Планируемые к получению в процессе ремонта возвратные ТМЦ, металлолом:				
	Лом черных металлов	кг.		


Председатель комиссии:

Главный инженер:

Члены комиссии:

Начальник ОГМ

Начальник станции:


А.О. Калядин
Д.В. Прокопец
С.В. Шлык