

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Центрального Филиала
ООО «Газпром газомоторное топливо»

А.И. Сазонов

"22" 09 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 1
Дата составления "08" Сентября 2022 г.

Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»				
Наименование структурного подразделения: Приволжский филиал, Производственный участок №2, АГНКС-2 г. Нижний Новгород				
Наименование объекта: Нежилое здание автомобильной газонаполнительной станции-2 «Горький» (производственное)				
Инвентарный номер: 000000534				
Характеристика объекта: площадь 602,1 кв.м, 1 эт., кирпич облегченный, навес 180кв.м., оборудование: сепаратор, комплектные компрессорные установки 5 шт., аккумуляторы газа 2 шт., установка осушки газа, аппарат воздушного охлаждения антифриза 2 шт., таль ручная, блок осушки воздуха, блок подготовки БП-10/100, система пожаротушения, пожарная сигнализация, вентиляционное оборудование, КИПиА Подст. трансформат. комплектная тип 2КТП-630У3 состоит: из 2-х трансформаторов тип ТМЗ - 630 кВА, 10кВ/0,4кВ.				
Характеристика дефектов: повышенный шум и вибрация, отключение по тепловой защите из-за механического износа подшипников, механический износ передних и задних фторпластовых пят, силицированных графитных втулок и вкладышей. В эксплуатации с 1986 года.				
Вид ремонта: капитальный				
Нормативный документ, обосновывающий вид ремонта (текущий): «Паспорт электронасоса центробежного герметичного»				
№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Замена электронасоса центробежного герметичного			
1.1.	КМ 80-50-200Е Т3-У2 15кВт 50м	шт.	1	
1.2.	КМ 80-50-200Е -а-Т3-У2 11кВт 40м	шт.	1	
Планируемые к получению в процессе ремонта возвратные ТМЦ, металлом: нет				

Главный инженер:

С.Ф.Тигля

Начальник ОГЭ

Д.В. Прокопец

Начальник станции

И.О. Жигалкович