

Приложение № 1
к Типовым техническим требованиям на
техническое перевооружение АГНКС

Утверждаю
Директор филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»
А.Е. Беляев

«__» _____ 2023г.


Характеристики АГНКС.

№ п/п	Характеристика	Техническое состояние и показатели до технического перевооружения	Планируемый объем работ и показатели после технического перевооружения
1.	Наименование объекта	Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Дружбы, 1В, АГНКС-2	
2.	Адрес расположения объекта	г. Волгодонск, ул. Дружбы, 1В, АГНКС-2	
3.	Суммарная производительность АГНКС, нм ³ /час	1440	
4.	Электрическая мощность АГНКС, кВт	400	
5.	Количество ГЗК для заправки автотранспорта КПП с з/у ГОСТ (NGV-1), шт./постов/линейность Производитель ГЗК	3 / 6 / 2 (Shelf)	
6.	Наличие и количество высокоскоростных ГЗК для заправки автотранспорта КПП с з/у NGV-2, шт./постов/линейность Производитель ГЗК	—	
7.	Наличие и количество однопостовых однолинейных высокоскоростных ГЗК для заправки ПАГЗ КПП с з/у NGV-2, шт. Производитель ГЗК	—	
8.	Подводящий газопровод	Не затрагивается	
9.	Узел учета газа	Не затрагивается	
10.	Состояние здания служебно-эксплуатационного блока	S 49,4 м ²	Ребрендинг с организацией торгового зала S=13м ² в соответствии с требованиями приложенного брэнбука.

№ п/п	Характеристика	Техническое состояние и показатели до технического перевооружения	Планируемый объем работ и показатели после технического перевооружения
11.	Состояние здания, кровли и др. АГНКС (при цеховом исполнении)	Удовлетворительное	
12.	Организация въезда/выезда на АГНКС с противоположной стороны дороги (да/нет)	Не затрагивается	
13.	Переходно-скоростные полосы	Не затрагивается	
14.	Площадь асфальто-бетонного покрытия (площадь замены/ремонта)	Не затрагивается	
15.	Наличие информационной стеллы	Да	Ребрендинг
16.	КИТСО	Да	Приведение к нормам ООО «Газпром газомоторное топливо»
17.	Соответствие АГНКС фирменному стилю /необходимость проведения ребрейдинга	Нет	Ребрендинг
18.	Система пожарной сигнализации		Приведение к нормам ООО «Газпром газомоторное топливо»
19.	Система АСПТ		Приведение к нормам ООО «Газпром газомоторное топливо»
20.	КТП		Приведение к нормам ООО «Газпром газомоторное топливо»
21.	Внешние сети эл. снабжения	Не затрагивается	
22.	Внутренние сети эл. снабжения	Не затрагивается	
23.	Наружное освещение	Не затрагивается	
24.	Зарядная станция для электромобилей, шт	Нет	

№ п/п	Характеристика	Техническое состояние и показатели до технического перевооружения	Планируемый объем работ и показатели после технического перевооружения
25.	Емкостное оборудование (дренажные емкости, пожарные емкости, емкости очистных сооружений)		Монтаж входного фильтра сепаратора
26.	Компрессорная установка, производитель КУ	Не затрагивается (Shelf)	
27.	Система разгрузки КУ	В составе поставки ОТО	
28.	Система охлаждения КУ / АВО	Не затрагивается	
29.	Блок осушки газа / производитель	Не затрагивается	
30.	Систем измерения влажности	Не затрагивается	
31.	Суммарный гидравлический объем баллонов аккумуляторов газа, л Производитель БАГ	_____	
32.	Локальные САУ, производитель	(Shelf)	
33.	Общестанционная САУ, производитель	Нет	

Главный инженер филиала



О.Ю. Таганов